

Brannforebyggende Elkontroll Bolig NEK 405-2-2

Side 1 av 2

Forsikringstaker: HJARTSJØ, BRITT INGER		Fødselsdato:	
Adresse: ÅSENVEGEN 3	Postnummer: 3690	Poststed: HJARTDAL	
E-postadresse:		Mobiltelefon:	
Anleggsadresse: HJARTSJØ, BRITT INGER		Kontaktperson på anleggsadresse: HJARTSJØ, BRITT INGER	
E-postadresse:		Mobiltelefon:	

Hva skal kontrolleres

Enebolig
 Rekkehus
 Leilighet
 Fritidsbolig
 Annen bygning

Følgende punkter skal kontrolleres / utbedres

Besvarelser: = Ja, = Nei, = Ikke besvart

PKT	Inntak og sikringsskap	Ok	Avvik	Rettet	Merknad
01	Temperaturer ved belastet anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målt maks temperatur: Målt med termografering ca 21 grader
02	Sikringsstørrelser og kabelversnitt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03	Sikringslokk, bunnskruer og renhold	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04	Kabelinnføring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05	Jording og utjevningforbindelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målt verdi:
06	Isolasjonsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målt verdi: Målt 50 MOHM
07	Jordfeilbryter/-varsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målt verdi: Det er ikke montert jordfeilbrytere eller varsler da anlegget er fra ca 1970
08	Overspenningsvern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Det er ikke montert overspenningsvern da anlegget er fra ca 1970
Installasjon for øvrig					
09	Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, pluggen m.v.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Kabler, ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se avvikskjema
11	Lavvolt belysningsanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Jording og utjevning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brannvern					
13	Fungerende røykvarsler(e)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Brannslukningsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Forhold som ikke er i orden (pkt 1-14) må rettes før rabatt i forsikringspremien blir gitt.

Kommentarer:

Generelt er installasjonen i bra forfatning. anbefaler utskifting til jordfeilautomater.

**Brannforebyggende
Elkontroll Bolig
NEK 405-2-2**


Side 2 av 2

Forsikringstaker: HJARTSJØ, BRITT INGER		Fødselsdato:	
Adresse: ÅSENVEGEN 3	Postnummer: 3690	Poststed: HJARTDAL	
E-postadresse:	Mobiltelefon:		
Anleggsadresse: HJARTSJØ, BRITT INGER	Kontaktperson på anleggsadresse: HJARTSJØ, BRITT INGER		
E-postadresse:	Mobiltelefon:		

Eier eller bruker av boligen er gitt informasjon om følgende punkter:

Besvarelser: = Ja, = Nei, = Ikke besvart

PKT	Informasjon/eventuelle tiltak	Ja / Nei	Eventuelle tiltak
A	Komfyrbrenner	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	Eiers ansvar, samsvarserklæring og dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	Tildekking av ovner og bruk av elektrisk forbrukerutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	Fare ved bruk av for store lyskilder	<input checked="" type="checkbox"/>	
E	Fare ved utstrakt bruk av skjøteledninger	<input checked="" type="checkbox"/>	
F	Risikoen ved løse lamper og ovner i barnerom	<input checked="" type="checkbox"/>	
G	Risiko for TV- og monitorbrenner	<input checked="" type="checkbox"/>	
H	Behov for overspenningsvern	<input checked="" type="checkbox"/>	
I	Behov for jordfeilbryter(e)	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	Tørt/sprøtt ledningsanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
K	Flytt en dunk - behov for å flytte søppelkasse / avfallscontainer for å redusere brannrisiko	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dato for kontroll:	03.11.2015
Kontrollfirma:	Dyrud Elektro as
Montør:	Henning Henning Jarl Johansen
	
Underskrift	

Sertifikatnummer:
804.12-1123

Dato for retting:	
Installatør/montør:	
Underskrift	