EIDSVOLL KOMMUNE
Teknisk etat

Deres ref.	Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)	Arkivkode:	Dato
	2000/001392-ESA — 2	TEBA Gbnr 95/604	01.02.2000

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Etter plan- og bygningsloven av 14 juni 1985, § 99 nr. 2 og 3

Tiltakshaver: Lene Nyland Fyrstikkalleen 11 B 0661 Oslo	**Ansvarlig søker:** Block Watne AS Hvamstubben 14 2013 Skjetten			
Eiendom/ Byggested	**Gårdsnumm**	**Bruksnumm**	**Festenumme**	**Seksjonsnum**
Nordlivegen 5	**95**	**604**		
Søknadsdato: 20.04.99				
Tiltakets art: Nybygg	Byggets art: Enebolig			
Behandling/vedtak: Planutv. Ref.sak.	Dato: 29.04.99		Saksnr: 99/002637	

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold til pbl. § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for:

[ ] **Hele bygget.**

[X] **Følgende del av bygget:** **Førsteetasje**

✓ **Ferdigattest må begjæres senere, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført**

Avsenderadresse:
Rådhuset
2080 Eidsvoll
Ekspedisjonstlf.: 63961150
Direkte telefaks: 63961235

Hovedadresse:
Rådhuset
2080 Eidsvoll
Telefon: 63 96 11 00

Organisasjonsnr.: 964 950 113
Telefaks: 63 96 42 41

Postgiro: 0806 5345707
0827 5702375 (skatt)
Bankgiro: 1637.07.06313

Til orientering nevnes at brukstillatelsen gis med bakgrunn i samordners anmodning om brukstillatelse datert 18.01.00 og med bakgrunn i befaring/stikkprøver av undertegnede (loft er ikke befart).

Merknader:

1. Det må planeres rundt huset med fall minst 1:50 minst 3m ut fra muren.
2. Utvendige trapper må monteres.
3. Avtrekkskanal må sikres forskriftsmessig mot snøras.
4. Avtrekk i kjøkken må ferdigstilles.
5. Ildsted er ikke montert (til orientering).
6. Røykvarsler og brannslokningsutstyr må monteres (oversett ved befaring).
7. Åpning til loft må tettes forskriftsmessig mot varmetap til loft.

Arb. må være utført innen: Punkt 4, 6 og 7 umiddelbart, resterende snarest.

Eidsvoll, 27.01.00

E.Sandland
Avd.ing.

Kopi sendt
Rognstad VVS AS
Brødr. Nordahl AS
Frank Fredriksen