

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Fossheim, Tjønnefoss		47/40		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Tilbygg	Motell/kro	05.03.1980	26.08. 11.03.	146/80 31/81
Byggherre		Adresse		Tlf.
Thorne Dybdahl		4860 Treungen		
Anmelder		Adresse		Tlf.
ark. Myhren c/o Sørensen & Jensen,		Boks 340, 4801 Arendal		
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.
N.B.I. Odd Pedersen		4860 Treungen		

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

I den gamle bygningen må undersida av trappeløpet til 2. etg. kleast med tennvernande kledning. Brannslangar må monterast i 1. og 2. etg. som avtala med brannsjefen. Tavla til brannvarslingsanlegget må ha fri tilkomst til ei kvar tid og bør helst plasserast i inngangen f.eks. nære telefonautomaten. I den nye delen må det monterast branndør A 60 med godkjent SBI-merking frå salong til V.F. Brannvarslingskloakka i leilighet nr. 3 må justerast opp. Brannmeldar i salongen må vere godt synleg til ei kvar tid. Peis i salongen må få gnistfangar. Sjølvlysande skilt og lamper må monterast etter forskriftene i den gamle og nye delen. Det må sendast inn komplett revidera teikning av bygget.

Frist for å få utbetra manglane 28.02.85.

Arbeidet må være utført innen:

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	Stempel
4860 Treungen	15.01.85 Bjørn Haugland
Underskrift	

Sendes til				
<input checked="" type="checkbox"/> Byggherre	<input checked="" type="checkbox"/> Anmelder	<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggeløyvemyndighet	<input type="checkbox"/>