

**KARMØY KOMMUNE  
RÅDHUSET**

POSTBOKS 200, 4251 KOPERVIK  
TELEFON 52 857500 - TELEFAX 52 852232  
ENHETSNUMMER 940791901

ARK.NR.: /L42/9701933/98028263

**MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE**  
Plan- og bygningslovens paragraf 99, nr.2 og 3

Arbeidssted(adr.) Austreim			Registernr(Gnr/bnr/fnr) 66/799	
Arbeidets art Nybygg	Bygningens art	Søkn.dato 25/06/97	Vedt.dato 27/08/97	Sak nr 782/97

Byggherre: Geir Inge Thorsen  
Adresse:

Anmelder: Paulsen Byggsenter  
Adresse:

Ansvarshavende grunnarb.: Magnus Mikkelsen  
Ansvarshavende trearb.: Alf Westerheim

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens paragr. 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for hele bygget.

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:


1. Utvendig innpussing av kjellerdør og vinduer skal være utført på en slik måte at vannet blir ledet vekk.
2. Tilfredstillende vindtetting må utføres bak knevegg.
3. Kjelleretg. ferdigstilles.
4. Kott/bod 2 etg. ventileres.
5. Fastmontert stige eller annet godkjent tiltak for rømning skal monteres der vinduet underkant er mer enn 5 m fra underliggende terreng.

Evt. krav fra brannvesenet må etterkommes umiddelbart.

Arbeidet må være utført innen: 30.12.98

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Karmøy kommune, teknisk etat, 11. September 1998

  
Hilde Noer Borrevik  
forvaltningssjef

  
Nils Gunnar Eike  
bygningkontrollør

Sendes til  
.. Byggherre .. Anmelder .. Brannvesenet ..