

Martin Bülow-Berntzen  
Kalvetangveien 90A  
3132 HUSØYSUND

### **Gbnr 83/3 - Sevikveien - Anmodning om forhåndsuttalelse adkomst**

Jeg viser til mottatt anmodning om forhåndsuttalelse for adkomst til 83/3.

Slik jeg forstår saken, skal eiendommen ikke fradeles til flere boenheter.

Sevikveien er en kommunal vei som er smal, med lite sideareal og dårlig overvannshåndtering ift. veinormens standard.

Veimyndigheten anser potensialet til fortetting som liten og kan godta økt belastning med én boenhet med følgende forutsetning:

- Eiendommen avstår grunn til veiutvidelse. Denne skal være langs eiendommens vestside og inkluderer etablering av møteplass og overvannshåndtering.
- Veigrunnen skal utvides slik at den blir på 8,0m.
- Møteplassen skal skiltes med vedtatt skilt «møteplass».

Med hilsen

Ronny Schrøder  
Overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*