



SVOLVÆR KOMMUNE
BYINGENIØREN

F e r d i g a t t e s t.

I henhold til bygningslovens § 142, meddeles herved at leilighet å sokkeletasjen i herr Gunnar Brandt's våningshus på tomten "Heimgløtt" bk.nr. 1020, er oppført i henhold til tegninger godkjendt av Svolvær bygningsråd.

En vil bemerke følgende:

1. Bad og WC er ikke montert.
2. Det er ikke tillatt å tapetsere nærmere røykrør som 30 cm.
3. Det mangler ventiler i sokkelen under yttermuren til avlufting av bjelkelaget.

Byingeniørkontoret i Svolvær, den 28. mai 1962.

P. Bullen

Sendes Svolvær brannvesen til påtegning.

Tilbakesendes herr bygningssjefen i Svolvær.

I sokkeletasjens stue er montert en kombinert kamin "Jötel" 818

Dagtanken 20 liter er montert i bakgangen.

I første etasjes stue samme type kamin montert på samme måte, med dagtanke på 20 liter plassert i bakgangen.

I begge tilfeller er det tapetsert for nær røykrøret.

Monteringene er forestått av Norske shells montør Arne Brandt.

Bortsett fra tapetseringene nær røykrøret godkjennes monteringen.


Stigemateriell manglet, men vil bli anskaffet med det første.

Svolvær brannstasjon 6. juni 1962.

M. Nilsen
Marius Nilsen
brm.

Bygget godkjennes med forbehold om rettelse av
de mangler som er påpekt på omstående side.

Bygningssjefen i Svolvær, den 8. juni 1962.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "O. Jermola", with a large, sweeping flourish underneath.