



SVOLVÆR KOMMUNE  
BYINGENIØREN

F E R D I G A T T E S T.

Det bekreftes herved att våningshus for Kolbjörn Karlsen, Innstadvika i Svolvær, på bk.nr. 1047 er oppført i overenstemmende med tegninger godkjendt av bygningsrådet.

För innflytting finner sted skal følgende utføres:

rökrör fra ovn i stuen pusses inn. Der bygges plate under ovnen. Sotluke monteres og innpusses i pipe i kjelleren.

En har videre følgende å annmerke:  
ett av soverommene er ikke ferdig overflatebehandlet (malt tapetsert). Gulvene er ikke ferdige i kjøkkenet, ett av soverommene samt i entreen.

Svolvær, den 3. desember 1960.