

INNFLYTTINGSATTEST

(for nybygg og større arbeider)

Arbeidssted: **Bodøveien, Fauske**
Arbeidets art: **Tilbygg til liten enebolig**
Bygningens art: **VÅningshus**
Byggherre: **Magnus Johansen**
Byggemelder: **O.s.**
Ansvarshavende: **O.s.**

Mangler:

Takkonstruksjon tilbygg: **Ikke lufting mellom isolasjon og tro.
Ellers ingen merknader.**

1. etg.: **Mangler støping av golv i bad samt belegg på
golv. Ellers ingen merknader.**

Utvendig: **Mangler vindskier.**

Søylefundamentering: **Ingen merknader.**

Tilbygget er oppført i samsvar med bygningsrådets tegninger
stemplet den 12.9.74.

Så snart ovenfornevnte mangler er fullført, skal det gies
beskjed til bygningskontrollen for ettersyn. Deretter vil
ferdigattest bli utstedt.

Det gjøres oppmerksom på at bygningslovens paragraf 131
post 1 - 2, bestemmer at det skal innsendes byggemelding
og foreligge tillatelse før bygning eller noen del av denne
taes i bruk til annet øyemed enn forutsatt i den opprinnelige
byggemelding, eller for eldre bygningers vedkommende, i annet
øyemed enn det bygningen eller del av denne tidligere har
tjent.


Per Christensen

Bygningssjef